000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 215

FECHA SOLICITUD: Febrero 13 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 7 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: San Antonio.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Carrera 106 Carrera 69. Cll

REF. OPES: 0232

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación
Riesgo Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP, de inundación baja, compuesta por limos y arcilla expansiva y poca permeabilidad.
La zona geomorfológicamente es plana, la red vial se encuentra sin pavimentar, existe servicio de energía eléctrica y servicio de teléfono público.
Ausencia de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras (hay pozos de aguas negras).
Mala disposición de basuras y presencia de caños abiertos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para construir hay que levantar completamente la capa de arcilla.

CT 215 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 13.
FECHA VISITA:
BARRIO: SanAntonio
LOCALIDAD: Bosa.
LOCALIZACION: 106 Calle 69
REFERENCIA OPES: 0232

CONTENIDO 95-4-2

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Medio - Inundación
Medio - Ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona Geologicamente plana. Las vias son peatonales, los servicios de acueducto sin legalizar y por autoconstrucción existe red de luz y telefono público compuesto 10-12 manzanas. No hay red de aguas lluvias. No se observan zonas verdes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Lucon
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0777

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No 27.

FECHA: Marzo 3-95
FECHA VISITA: Marzo 6-95
BARRIO: San Antonio
LOCALIDAD: Bosa.
LOCALIZACION: Cra 106 clle 69
REFERENCIA OPES: 0232

CONTENIDO Fotos 95-4-3.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-BP. con lino y arcillas expansivas

a) TIPO DE RIESGO: Medio. Contaminación ambiental basuras y presencia de Caños abiertos.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Vías demarcadas sin pavimentar hay algunos pozos de Aguas negras construidos por la acción Comunitaria Contadores de agua Potable. Servicio de Telefono. Público.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para consolidar legalizar completamente la arcilla expansiva y/ el riesgo.

NOMBRE: Isabel S. de Pgs
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 207033 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Pgs



