Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 831
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Miramar
LOCALIDAD: Suba
UBICACION:
REF: OPES
CONTENIDO

Zonificación geotécnica III P Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Se encuentra en ina zona plana, con servicios clandestinos, acueducto con facturación provisional, sus calles se encuentran sin pavimentar

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de estabilidad y cimentación, para cualquier tipo de construcción, ensay

000002

C.T. 831

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 445

FECHA: Octubre 5 - 95
FECHA VISITA: Octubre 5 - 95
BARRIO: Miramar
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III A. Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en una zona plana con servicios de alcantarillado con fractura ción provisional, sus calles se encuentran sin pavimento.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debe investigar de las condiciones de estabilidad y cimentación para cualquier tipo de construcción. Ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Saul Santamaría Diaz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: