CONCEPTO TECNICO No 2520

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	6 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Juan Bautista
LOCALIDAD:	USME
UBICACION:	Calle 89B bis A sur No 36-30 este (Puntual)
REF. OPES:	4168

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda de una planta con afectaciones por humedad a lo largo de la misma, esto por falta de ventilación y lo bajo de su cubierta.
Presencia de servicios básicos.
Sobre vía bien conformada y pendiente baja.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para la realización de la mejora de la vivienda se debe tener en cuenta la ventilación y la distribución de las zonas.

000004

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Agosto 20-96
FECHA DE ~~EMISION~~:	P. Octubre 9/96
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía L.
BARRIO:	Juan Bautista
LOCALIDAD:	Usme.
UBICACION:	Calle 89 B Bis A Sur No. 36-30 Este (Portal)
REF OPES:	4168

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

- Observamos una vivienda de una planta con afectaciones por humedad, a lo largo de la misma esto por falta de ventilación y lo bajo de su cubierta.
- Presencia de servicios basicos
- Sobre via bien conformada y pendiente baja.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Para la realizacion de la mejora de la vivienda, se deba tener encuenta la ventilacion y la distribucion de las zonas.

NOMBRE Patricia Pachón B.
PROFESION Ing. Civil
MATRICULA 252025803

FIRMA