Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1058

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 15 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB

BARRIO: PALMAR I- II - III

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION:

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio - ambiental aguas negras sin canalizar

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona más o menos plana, calles sin pavimentar, sin servicios, estos en su mayoría clandestinos, algunos caños de aguas negras sin canalizar que aumentan el riesgo por contaminación ambiental.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se instalar los sistemas de acueducto y alcantarillado (Legalizando), con el fin de mejorar el nivel de vida de los usuarios.

Original Firmado por:
Luis Alberto Cortes Pico
DIRECTOR

1058

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 615

FECHA: Enero 15-96
FECHA VISITA: Enero 15-96
BARRIO: Palmas I - II - III
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: EAAB.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio anulado aguas negras sin canalizar.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona mas o menos plana ellos sin pavimentos, sin cunetas estas en su mayoría clandestinas, algunas cañas de aguas negras sin canalizar q aumentan el riesgo por contaminación con anulados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben instalar los sistemas de acueducto alcantarillado (legalizando) con el fin de mejorar el nivel de vida de los usuarios.

NOMBRE: Rafael G. Diaz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25 2020 3795
FIRMA:

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur America.