Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 882

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: 31 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE: C.V.P

BARRIO: DON BOSCO

LOCALIDAD: Usaquèn

UBICACION: Carrera 16 No. 164-51

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Predio ubicado en zona plana, con presencia cercana de todos los servicios, no se encuentra en zona de riesgo.
Zona de suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para construir se debe tener ensayo de consolidaciòn obligatorio.

C.T. 882

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 512

FECHA: Octubre 31-95.
FECHA VISITA: Octubre 31-95
BARRIO: Don Bosco
LOCALIDAD: Usaquén
LOCALIZACION: Cra 16 - No. 164-51
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Predio ubicado en zona plana, con presencia cercana de todos los servicios, no se encuentra en zona de riesgos. Zona de suelos blandos y de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para construir se debe tener ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Paz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 2020336
FIRMA: