Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1812

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 28 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR y ALCALDIA LOCAL
BARRIO: LA RIVERA
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION : Calle 58 G Bis sur No 89 - 38
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO, INUNDACION EPOCA DE INVIERNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de suelos muy blandos y baja resistencia.
Calles sin pavimentar
Vivienda en obra negra lista para continuar la construcción .
Servicios públicos sin legalizar.
Barrio en desarrollo
Inundación en época de invierno y por falta de sistemas de drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Instalar sistemas de drenaje y legalizar servicios públicos a los predios que no se encuentren sobre la ronda hidráhulica del río Tunjuelito.

1812

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA:
FECHA VISITA
BARRIO La Riviera
LOCALIDAD Boja
LOCALIZACION calle 58 6 Bis Sur No. 89-38.
REFERENCIA OPES
CONTENIDO Compensar y Alc.
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: Bajo inundación en epoca de invierno
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Zona plana de suelos muy blandos y baja resistencia. - Calles sin pavimentar - Vivienda en obra negra lista para continuar la construcción - Servicios públicos sin legalizar - Barrio en desarrollo - Inundación en época de invierno y*
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Instalar sistemas de drenaje y legalizar servicios públicos a los predios q no se encuentran sobre la ronda hidráulica del río Tunjuelo.
NOMBRE: Rafael Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520203355
FIRMA: [signature]

*por falta de sistemas de drenaje.