CONCEPTO TECNICO No 2510

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	1 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Valparaíso
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
UBICACION:	Cra 14A este No 66-02 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso ubicado en zona de pendientes bajas cercana a una quebrada.
Posee servicios de acueducto legalizado, alcantarillado provisional, energía y teléfono .
Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

Jaly Santamaría de R.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre. 30-96.
BARRIO: Valparaiso
LOCALIDAD: San Cristobal
LOCALIZACION: Cra 14A Este No. 66-02 Sur.
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso ubicado en zona de pendientes bajas cercana a una quebrada.
Posee servicio de acueducto legalizado, alcantarillado provisional, energia, teléfono.
Las vias se encuentran sin pavimentar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

construir sistemas definitivos de alcantarillado

NOMBRE: José Luis Daza Y.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND
FIRMA: