Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1412

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 9 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: CONCEJO

BARRIO:

LOCALIDAD: Bosa

LOCALIZACION Carrera 111 No. 50-06 Sur (Puntual)

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Medio de inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con problemas de inundación en época de invierno.

Niveles freáticos altos, saturación de suelos blandos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje.

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1412

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 9/96
FECHA VISITA
BARRIO
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 111 # 50-06 sur. (Portal)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Concepto

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona con problemas de inundación en época de invierno.
- Niveles freáticos altos, saturación de suelos blandos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje
- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Paqüica B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503

Bdul Gaitanista del Sur
Ing. Civil
25202033795

FIRMA: