DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 52

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	9 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Salitre
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Calle 159A entre Cras 92 a 92A
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO TECNOLOGICO POR LINEAS DE ALTA TENSION

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio localizado en zona de pendiente baja.
Se encuentra afectado en un 20% por línea de alta tensión.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario y energía con transformador recargado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe dejar la zona de servidumbre o de seguridad definida por la Empresa de Energía de Bogotá.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civi
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	